



Číslo konania: KPUZA-2021/25024-3/106183/DUN
Vybavuje/kontakt: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., tel. č.: 043/2452121
Žilina, dátum: 20.12.2021

ROZHODNUTIE

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadosti vlastníka – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 Kláštore pod Znievom v zmysle § 32 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona doručenej dňa 14.12.2021 **rozhodol** podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona o **zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky** – Kostol s areálom – nachádzajúcej sa v obci Vrúcko č. súpisné 29, na parcele č. KN-C 197 a 198 v k.ú. Vrúcko, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 12282/1-3, a to jej pamiatkových objektov – Kostol sv. Bartolomeja a Zvonica, ktoré sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok zapísané pod číslami 12282/1 a 12282/2 (ďalej len „pamiatkové objekty kultúrnej pamiatky“) takto:

navrhovaný zámer obnovy predmetných pamiatkových objektov kultúrnej pamiatky pozostávajúci z obnovy striech kostola a zvonice (výmena šablónovej hliníkovej krytiny za medenú plechovú)

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný.

Krajský pamiatkový úrad Žilina k navrhovanému zámeru obnovy hore uvedenej kultúrnej pamiatky určuje podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce podmienky, za ktorých ho možno pripraviť a vykonávať:

- 1) Tvary striech kostola a zvonice pri výmene strešnej krytiny a pri prípadnej výmene poškodených častí krovu a debnenia zachovať.
- 2) Nová krytina objektu môže byť šablónová a v dolných odkvapových častiach ukladaná v pásoch.
- 3) V rámci strešnej roviny nad loďou a svätyňou kostola je nutné v pravidelných rozstupoch osadiť pod hrebeňom obojstranne vetracie tvarovky s mriežkou, ktorými bude zabezpečená pravidelná infiltrácia vzduchu. Rovnako v odkvapovej časti pri styku s nosičmi strešných žlabov je nutné osadiť mriežku na pravidelnú infiltráciu vzduchu.
- 4) Všetky klampiarske prvky (dažd'ové zvody, žlaby, protisnehové zábrany, bleskozvod) musia byť prevedené v medi. Dažd'ovú vodu je nutné odvieť mimo základové konštrukcie kostola. Do budúca je nutné uvažovať o realizácii dažd'ovej kanalizácie a riešenia sanačného systému, ku ktorým je nutné predložiť zo strany vlastníka osobitný zámer obnovy v zmysle § 32 ods. 2 pamiatkového zákona a Krajský pamiatkový úrad Žilina k nemu bude viesť osobitné správne konanie.
- 5) Ukončovacie pravdepodobne hliníkové križe veže kostola ako aj zvonice môžu byť nahradené historizujúcejšími križmi v zmysle zachovanej historickej fotodokumentácie (v prípade veže kostola makovicou s dvojkrížom).
- 6) Existujúce historické systémy nosných krovových konštrukcií musia byť zachované v pôvodnom tvare a výraze (strecha nad loďou a svätyňou vyspelá forma hambáľkového krovu pozdĺžne viazaného ležatými stolicami, obidve veže historické krokrové konštrukcie s rámovou podpornou konštrukciou, krov sakristie nateraz neprístupný).

- 7) Čistenie častí krovu alebo obnovu poškodených prvkov realizovať len nedeštruktívnymi metódami pri zachovaní všetkých do súčasnosti zachovaných tesárskych značiek, pôvodných dlabov a zárezov.
- 8) Prípadné doplnky alebo čiastočné výmeny existujúcej krovovej konštrukcie realizovať len drevenými prvkami s možnosťou použitia klasických tesárskych spojov pri protézovaní a ich fixáciou najmä drevenými kolíkmi a klincami, prípadne aj kovovými svorníkmi a kramľami.
- 9) Opracovanie všetkých nových drevených súčastí krovu je nutné robiť tradičnou technológiou – kresaním alebo pílením a pri spájaní používať len klasické tesárske spoje – šikmé a rovné čapovania, plátovania, osedlania a karpovania.
- 10) Všetky prvky v krove (nové aj pôvodné) musia byť impregnované látkami proti drevokaznému hmyzu a hubám čírej resp. hnedej farebnosti.
- 11) Po obnove a výmene strešnej krytiny realizovať v celom podstreší odstránenie dreveného odpadu, prachu, nečistôt a biologického materiálu (pozn. vtáčieho trusu).
- 12) Vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.

ODÔVODNENIE

Krajskému pamiatkovému úradu Žilina bola dňa 14.12.2021 doručená žiadosť vlastníka – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 Kláštore pod Znievom o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy kultúrnej pamiatky – kostole s areálom, nachádzajúcom sa v obci Vrčko č. súpisné 29, na parcele č. KN-C 197 a 198 v k.ú. Vrčko, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 12282/1-3, a to jej pamiatkových objektov Kostol sv. Bartolomeja a Zvonica, ktoré sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok zapísané pod číslami 12282/1 a 12282/2. Zámerom je obnova striech kostola a zvonice s výmenou šablónovej hliníkovej krytiny za medenú plechovú.

Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja sa nachádza v centrálnej časti obce Vrčko na návrší obce s miestnym cintorínom. Jednoloďový kostol má východne orientovanú pravouhlú svätyňu a sakristiu. Kanonické vizitácie z rokov 1733 a 1754 potvrdzujú existenciu filiálneho kostola s neznámym rokom vzniku. Z prvej stavebnej etapy sa zachovala sakristia zaklenutá valenou klenbou so styčnými výsečami s hrebienkami a renesančnú fázu potvrdil aj nález fragmentov sgrafita na nároží lode a svätyne. Súčasný vzhľad získal kostol v rokoch 1787 – 1788, keď bol prestavaný s príspevom Kráľovskej univerzity v Budapešti. Prestavba priniesla predĺženie lode, zaklenutie svätyne českou plackou so štukovou výzdobou a novú strechu s vežičkou. Kostol je jednoloďový a zvonica jednopriestorová dvojposchodová, postavená na štvorcovom pôdoryse. Strecha nad loďou je sedlová a rovnako nad svätyňou je sedlová, pozn. nižšie osadená. Strecha nad loďou má na západnej strane vstavanú hranolovú vežičku s doskovým obitím a dvojúrovňovou ihlanovou strechou. Krytina je hliníková šablónová diagonálne ukladaná. V podstreší nad loďou je hambalkový krov, po stranách viazaný ležatými stolicami. Nad loďou je 6 plných väzieb, z toho sú 3 stredné so zdvojeným hrebeňovým stĺpikom. V priestore medzi 5. a 6. (krajnou) plnou väzbou je rámová konštrukcia vstavanej zvonovej vežičky. Strecha zvonice je ihlanovitá s hranolovitou základňou. Ukončuje ju oplechovaná hrotnica s novším malým kovovým krížom. Krytina je hliníková šablónová diagonálne ukladaná. Na streche kostola bola použitá hliníková šablónová krytina uchyťovaná do debnenia pravdepodobne oceľovými klincami. Následne došlo ku galvanizácii v priestore uchytenia a zároveň k podfúknutiu, ohnutiu a poškodeniu šablón. Krytina bola z dôvodu havarijného stavu viackrát v poslednom období repasovaná. Narušený stavebno-technický stav ako aj podtekanie do priestoru podstrešia malo za následok poškodenie omietkových vrstiev neskorobarokového stropu kostola (spadnutie omietkových vrstiev spolu s rákosom a nosnými doskami podbitia). Rovnako v kostole je možné identifikovať viacero miest poškodení krovu a stropu drevokaznou hnilobou a drevokazným hmyzom.

Navrhovaný zámer uvedený v žiadosti sa týka obnovy kultúrnej pamiatky, preto Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodoval podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona, v ktorom je uvedené, že „V rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný a určí podmienky, za ktorých možno predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, nepoš-

kodila alebo nezničila, najmä, či tento zámer obnovy možno pripravovať iba na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. V rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad zároveň uloží vlastníkovi kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť krajskému pamiatkovému úradu vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.“

V zmysle § 32 ods. 1 pamiatkového zákona „Obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) podľa tohto zákona je súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa rozumejú aj činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu“.

Dňom doručenia podania bolo začaté správne konanie v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku. O začatí správneho konania v súlade § 18 ods. 3 správneho poriadku neboli upovedomení iní účastníci konania, pretože konanie sa začalo na návrh účastníka konania a iní účastníci konania nie sú Krajskému pamiatkovému úradu Žilina známi.

Krajský pamiatkový úrad Žilina nenariadil v zmysle § 38 správneho poriadku vykonanie miestnej ohliadky kultúrnej pamiatky, nakoľko predložený obsah zámeru a ním poznané skutočnosti o jej aktuálnom stave mu poskytujú spoľahlivé podklady pre vydanie rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené podanie preskúmal a na základe dostupných podkladov podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona vo výrokovej časti rozhodnutia uviedol, že predložený zámer je prípustný a určil podmienky, za ktorých je možné predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať. Podmienky Krajský pamiatkový úrad Žilina stanovil tak, aby pri príprave a následnej realizácii prác obnovy nedošlo k poškodeniu národnej kultúrnej pamiatky a jej pamiatkových hodnôt ako je výraz zastrešenia kostola a zvonice. Taktiež podmienky určil z dôvodu zachovania pamiatkovo hodnotného konštrukčného systému krovu s mnohými už v súčasnosti zabudnutými stavebno-technickými detailmi a aj do súčasnosti viditeľnými technologickými postupmi výstavby a realizácie predmetných krovových konštrukcií.

Podmienky k výmene krytiny boli stanovené tiež na základe najvhodnejších klasických technologických postupov, aby neboli poškodené časti krovu a výzoru objektu. Taktiež podmienka k infiltrácii vzduchu by z dlhodobého hľadiska zabezpečila vhodné prostredie pre zachovanie historickej krovovej konštrukcie ako aj podstrešia kostola. Krajský pamiatkový úrad Žilina rovnako umožnil použitie okrem primárnej krytiny z oceľového plechu so zinkovou úpravou aj použitie neutrálneho medeného plechu na veži kostola.

Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako znie výrok tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je vydané z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je podkladom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

V zmysle § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie vydané podľa § 32 ods. 2 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina. Odvolacím orgánom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník konania pred ich právo-platnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky.

doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor p. Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 Kláštore pod Znievom, IČO 31939031

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Dokument 1 - 2021_25024_3_Vricko_kostol_zvonica_strechy_roz

Formát dokumentu PDF/a-1a

Hodnota elektronickej odtlačku pôvodného elektronickej dokumentu

UXRicmd5d0tFamQ5Zjh1OUxMbinQTDZpdIRRM3NjbzV3YzE4SXFoM0xldz0=

Funkcia použitá pre výpočet elektronickej odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickej dokumentu

Typ autorizácie EN: Electronic signature with time, SK: Elektronický podpis s časovou pečiatkou.

Stav autorizácie Platná

Čas autorizácie 20.12.2021 14:26

Čas overenia autorizácie 22.12.2021 13:41

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Meno: Miloš Dudáš Číslo dokladu: 2311

Zastupovaná osoba Názov: Krajský pamiatkový úrad Žilina

Mandát SK: Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky Platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 20.12.2021 15:26

Vydavateľ časovej pečiatky Narodny bezpecnostny urad

Čas overenia časovej pečiatky

22.12.2021 13:41

JUDr. Peter Celec, advokát

Autorizované elektronické dokumenty

440

JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária

M.R. Štefánika 36 Martin 036 01

Názov dokumentu

Dokument 1 - 2021_25024_3_Vricko_kostol_zvonica_strechy_roz

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Počet listov

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

228-211222-7

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

22.12.2021 14:42

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

Názov právnickej osoby

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

JUDr. Peter Celec, advokát

reg. v SAK č. 7440

JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o.

M.R. Štefánika 36 Martin 036 01