

Zápisnica č.1

zo zasadnutia **KOMISIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** zo dňa 9.3.2017.

Prítomní: Bc. Meriačová Andrea, František Cipár, Ing. Václav Linda

Program zasadnutia:

1. Prerokovanie návrhu – Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice s. č. 208 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 276/6 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. Dr. M. Korauša.
2. Prerokovanie návrhu – Spôsobu odizolovania budovy obecného úradu s. č. 181 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 208 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. M. Čulena.
3. Prerokovanie zateplenia budovy materskej školy s. č. 9 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 464 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. Alexandra Moyzesa.

Zápis z rokovania komisie:

K bodu 1 - Prerokovanie návrhu – Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice s. č. 208 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 276/6 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. Dr. M. Korauša.

❖ Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia **odporúča** v rámci rekonštrukcie a zníženia energetickej náročnosti **budovy požiarnej zbrojnice s. č. 208 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 276/6** v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. Dr. M. Korauša nasledovné úpravy :

- výmena okien na celej budove + zrušenie sklobetónovej výplne nad vchodom a jeho nahradenie sklenenou výplňou, (zväžiť zníženie počtu okien z južnej strany na poschodí – spoločenská miestnosť);
- výmena vchodových a ostatných dvier na celej budove;
- oddeliť vykurovanie spoločenskej miestnosti, resp. celého poschodia od prízemnej časti samostatnými meračmi spotreby;

- oddeliť elektrické vedenie spoločenskej miestnosti, resp. celého poschodia od prízemnej časti samostatnými meračmi spotreby;
- výmenu a revíziu elektroinštalácie;
- vymeniť sociálne zariadenia (vodovodné batérie za šetriace, šetriace splachovacie systémy)
- výmena žiariviek v celej budove za šetriace LED-ky;
- zateplenie celej budovy;
- výmenu odkvapového systému, bleskozvody;
- pripojenie na kanalizáciu;
- bezbariérový prístup do spoločenskej sály – schodiskový výťah;


K bodu 2 - Prerokovanie návrhu – Spôsobu odizolovania budovy obecného úradu s. č. 181 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 208 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. M. Čulena.

- ❖ Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia **odporúča** ako **spôsob odizolovania budovy obecného úradu s. č. 181 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 208** v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. M. Čulena:

- **Injektáž muriva** - je to jednoduchá a čistá aplikácia vytvorenia horizontálnej zábrany proti vzliňajúcej vlhkosti v murive – vid' obrázok :


SPÔSOB APLIKÁCIE:

Existujú rôzne možnosti aplikácií v závislosti od rozsahu a dôvodu vzniku vlhkosti.




**VODOROVNÁ JEDNORADOVÁ
TLAKOVÁ INJEKTÁŽ**

JEDNORADOVÁ INJEKTÁŽ SA PREVÁDZA V JEDNOM RADE, KDE OSOVÉ VZDIALENOSTI INJEKTÁŽNYCH VRTOV SÚ VO VZDIALENOSTI 10 CM. HĽBKA PREVEDENIA VRTOV JE V 4/5 HRUBKY MÚRU, UKONČENIE VRTU MAXIMÁLNE 50 MM PRED UKONČENÍM KONŠTRUKCIE NA OPAČNEJ STRANE. VYČISTENÉ VRTY UZAVRIEME INJEKTORMI (PAKRAMI). POMOCOU ČERPADLA VTLAČÍME URČENÝM TLAKOM DO VRTOV POTREBNÚ DÁVKU POLYURETÁNOVEJ ŽIVICE, KTORÁ VYTVORÍ NOVÚ HYDROIZOLAČNÚ CLONU.




**VODOROVNÁ DVOJRADOVÁ
TLAKOVÁ INJEKTÁŽ**

DVOJRADOVÁ INJEKTÁŽ SA PREVÁDZA V DVOCH RADOCH NAD SEBOU. VRTY SÚ UMIESTNENÉ ŠACHOVNICOVO S POČTOM 16 VRTOV NA METER. DVOJRADOVÁ INJEKTÁŽ SA PREVÁDZA U KONŠTRUKCIÍ S HRUBŠÍM PRIEROMOM.



**PLOŠNÁ VERTIKÁLNA
TLAKOVÁ INJEKTÁŽ**

CIEĽOM PLOŠNEJ INJEKTÁŽE JE VYTVORENIE HYDROIZOLAČNEJ CLONY A ZASTAVENIE KAPILÁRNEJ VZLIŇAVOSTI V SUTERÉNOCH OBJEKTOV ALEBO PIVNÍČ, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ POD ÚROVŇOU VONKAŠIEHO TERÉNU, KDE 25 VRTOV NA M2 VYTVORÍ HYDROIZOLAČNÚ NEPRIEPUSTNÚ CLONU.



**CIELENÁ TLAKOVÁ
INJEKTÁŽ**

REALIZUJE SA V MIESTACH KDE NASTALA PORUCHA HYDROIZOLÁCIE ALEBO NA MIESTE PRIESAČOV SPÔSOBENÝCH NESPRÁVNÝM TECHNOLOGICKÝM POSTUPOM. ČASTÉ PORUCHY HYDROIZOLÁCIÍ SA VYSKYTUJÚ AJ U SÚČASNÝCH NOVOSTAVIEB Z POROTHERMU. VRTY SÚ UMIESTNENÉ ČO NAJBLIŽŠIE K MIESTU PORUCHY.

- odporúča vyhlásiť výberové konanie k Spôsobu odizolovania budovy obecného úradu s. č. 181 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 208 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. M. Čulena - **formou injektáže**, k vyhláseniu je potrebné vyhotoviť plán pôdorysu budovy(šírka muriva, počet bežných metrov ošetrovaného muriva, resp. zloženie muriva)
- napojenie budovy na kanalizáciu;

K bodu 3 - Prerokovanie návrhu zateplenia budovy materskej školy s. č. 9 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 464 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. Alexandra Moyzesa.

- ❖ Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia **odporúča** k **návrhu zateplenia budovy materskej školy s. č. 9 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 464 v k. ú. Kláštor pod Znievom na ul. Alexandra Moyzesa** ešte nasledovné úpravy:
 - odporúča upraviť vstup do budovy – schodisko + zábradlie, vyregulovať kúrenie, do projektu počítať aj finančnými nákladmi na lešenie, zateplenie celej budovy + strešného plášťa, bleskozvody;

Zapísal : Meriačová Andrea